

Strandhuse Nr Bjert Vandværk  
Birkemosevej 87  
6000 Kolding  
Att.: info@snbv.dkRapportnr.: AR-19-CA-00794557-01  
Batchnr.: EUDKVE-00794557  
Kundenr.: CA0003908  
Modt. dato: 10.05.2019

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Strandhuse Vandværk - DGU 134.391 - V20000601 / 4621000401  
**DGU-nr:** 134.391  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 10.05.2019 kl. 08:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BS1  
**Analyseperiode:** 10.05.2019 - 15.05.2019

---

**Prøvemærke:** dgu 134.391

---

Lab prøvenr:	80064847	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

---

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Kolding Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nytorv 11, 6000 Kolding

15.05.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse